

- Высокая надежность.
- Оптимальное соотношение веса и выходной мощности.
- Простота эксплуатации и технического обслуживания.

HÜTER
© 2006 г.

Бензиновый электрогенератор HT1000L

Код по каталогу 64/1/2



Руководство по эксплуатации.
Паспорт. Формуляр.

HÜTER Elektrische Technik GmbH,
Hardenbergplatz, 2 11 OG 10623 Berlin, Germany.

Москва 2006

Содержание.

№	Раздел.	Лист
1.	Введение.	2
2.	Назначение.	2
3.	Технические характеристики.	2
4.	Состав изделия, элементы управления.	5
5.	Устройство и работа изделия.	7
6.	Средства измерения, инструмент и принадлежности.	9
7.	Маркировка.	9
8.	Упаковка.	9
9.	Техническое обслуживание. Консервация.	9
10.	Обеспечение требований безопасности.	13
11.	Требования к транспортированию и хранению.	15
12.	Комплектность	15
13.	Гарантийные обязательства.	15
14.	Свидетельство о приемке.	17
15.	Сведения о рекламациях.	17
16.	Учет постановки на техническое обслуживание (ТО).	18
17.	Учет планового технического обслуживания (ТО) .	19
18.	Внеплановые работы при эксплуатации.	23
Прил.1.	Схема электрическая соединений.	24
Прил.2.	Талоны гарантийного обслуживания. Сервис-центры.	

1. Введение.

Внимание! Изделие является источником повышенной пожаро-, взрыво-, электроопасности.

Комплексные полное техническое обслуживание и ремонт в объеме, превышающем перечисленные данным руководством операции, должны производиться квалифицированным персоналом на специализированных предприятиях. Установка, эксплуатация и минимально необходимое техническое обслуживание изделия производится пользователем и допускается только после изучения руководства по эксплуатации. Особое внимание следует уделить разделу 10: «Обеспечение требований безопасности».

2. Назначение.

Переносная наружная генераторная установка, приводимая в движение бензиновым поршневым двигателем внутреннего сгорания (в дальнейшем изделие именуется: генератор) предназначена для автономного электроснабжения в повторно-кратковременном режиме потребителей бытового и аналогичного назначения, относящихся к классу переносных электроприемников. Использование генератора в производственных целях и для электропитания стационарных электроустановок категорически запрещено.

3. Технические характеристики.

Изделие соответствует требованиям российских и международных стандартов. Технические условия и нормативная база на изделие устанавливаются стандартами предприятия HTR/001-2006 и HTR/002-2006 и приведены в Таблицах 1, 2.



Таблица 1.

Генератор с воздушным охлаждением двигателя НТ1000L.								
Основные параметры.								
1) *Номинальное напряжение, В		110, 115, 120, 220, 230, 240						
Исполнение по напряжению (холостой ход), В	228-234	238-245	248.5-255.5					
Исполнение по напряжению (полная нагрузка), В	212-218	222-228	232-238					
2) Номинальная частота переменного тока, Гц		50						
Частота холостого хода, Гц	52.5							
Частота при полной нагрузке, Гц	50							
3) Номинальная мощность, ВА								
Модель	Двигатель							
HT1000L	152F	1000						
4) *Допускаемая длительная перегрузка		≤110%						
5) Частота при допускаемой перегрузке, Гц		≥49.5	≥49.5					
6) Допускаемое отклонение частоты, Гц								
Холостой ход	±0.4							
Нагрузка ≤20%	±0.3							
Нагрузка 20-50%	±0.25							
Нагрузка ≥50%	±0.15							
Частота при мгновенном включении полной нагрузки, Гц	≥45							
Частота при мгновенном выключении полной нагрузки, Гц	≤55							
7) Время восстановления номинальной частоты (не более), с		≤3						
8) Номинальный коэффициент мощности								
9) *Выход постоянного тока								
Напряжение холостого хода, В	14 В ± 1							
Напряжение при нагрузке 100 Вт, В	≥12							
Зарядный ток аккумулятора 12 В, А	8.3							
7) Габариты (Длина×Ширина×Высота), мм	460×365×395							
10) Вес без упаковки и топлива, кг								
28								
11) Время непрерывной работы, ч								
4								
12) Среднее время ежедневной работы, ч/день		3						
13) *Система возбуждения альтернатора								
Бесщеточная диодная								
14) *Система стабилизации напряжения		Феррорезонансная (конденсаторная)						
15) *Условия эксплуатации								
-температура, °К(°C)	253...313 (-20...+40)							
-атмосферное давление, кПа	≥89.8							
-относительная влажность, %	≤60							
*Примечание. Допускается поставка изделий с параметрами в соответствии с согласованными с предприятием-изготовителем требованиями заказчика.								

Таблица 2.

Параметры двигателя 152F в составе генератора	
1) Тип и конструкция двигателя 152F	
Способ охлаждения	Воздушный принудительный
Конструкция камеры сгорания	Полусферическая
Расположение цилиндра	Наклонное
Конструкция и расположение клапана	Верхнее (над цилиндром)
Расположение распределителя	Нижнее (в картере)
2) Основные параметры	
Номинальная мощность, 1 час, кВт / лс	1.5/2.4
Частота вращения на номинальной мощности, об/мин	3600
Частота вращения холостого хода, об/мин	1700±100
Максимальный вращающий момент, Нм	4
Частота вращения максимального момента, об/мин	2800
Расход топлива, г/кВтч	450
Расход масла, г/кВтч	≤6.8
Уровень шума, 7 м, дБ(А)	101
Погрешность стабилизации частоты вращения, %	≤6
Количество цилиндров	1
Число тактов	4
Диаметр цилиндра, мм	52
Ход поршня, мм	38
Рабочий объем камеры сгорания, мл	80
Степень сжатия	7.7:1
Направление вращения вала со стороны ручного стартера	По часовой стрелке
Угол опережения зажигания, °	21.5°
Зазор клапанного механизма, мм	0.03..0.05
Искровой зазор свечи зажигания, мм	0.7-0.8
3) Способ передачи вращающего момента	
4) Способ запуска	
5) Система зажигания	
6) Система подачи топлива	
7) Принадлежности	
Тип свечи зажигания	NHSP LD F6TC, Esso PSB6E2, Bosch W6DC, NGK BP5ES, Champion N11YC, Denso W16EX-U, AC Delco 44XLS, Motor Craft AG42C, Beru 14-7DU, Россия A17Д и аналогичные
Система питания	Карбюратор RXH124
Тип воздушного фильтра	Пористый полиуретан
8) Топливо и смазочное масло.	
Тип топлива	Бензин АИ-92 неэтилированный
Тип смазочного масла	Класс SAE: 10W-30, 10W-40. Сорт API: S
Тип системы смазки	Разбрзгиванием в картере
Емкость бензобака, мл	4800
Емкость системы смазки, мл	350
9) Габариты (Длина×Ширина×Высота), мм	
300×280×280	
10) Вес без упаковки, кг	
10.6	

4. Состав изделия, элементы управления.



Рис. 1.

4.1. Перечень составных частей изделия (рис. 1).

Таблица 3.

Поз. (рис. 1)	Наименование	Назначение
1	Бензиновый кран.	Манипуляция подачей топлива.
2	Ручка стартера.	Пуск двигателя.
3	Высоковольтный провод.	Электропитание свечи зажигания.
4	Свеча зажигания.	Воспламенение горючей смеси.
5	Глушитель.	Снижение уровня шума выхлопа. Выпуск продуктов сгорания.
6	Бензобак.	Емкость для топлива.
7	Крышка бака.	Заправка топливом.
8	Выпускное отверстие.	Выпуск отработанных газов.
9	Рычаг воздушной заслонки.	Управление воздушной заслонкой при пуске.
10	Выключатель двигателя.	Манипулирование электропитанием системы зажигания двигателя для пуска и останова генератора.
11	Вольтметр.	Индикация величины напряжения переменного тока 220 В.
12	Индикатор переменного тока.	Индикация наличия напряжения переменного тока 220 В.
13	Автоматический выключатель переменного тока.	Защита от перегрузки цепи переменного тока.
15	Розетка разъема цепи переменного тока.	Подключение потребителей переменного тока 220 В.
16	Клемма положительного полюса цепи постоянного тока 12 В, зарядка кислотных автомобильных аккумуляторов 12 В.	Подключение потребителей постоянного тока 12 В, зарядка кислотных автомобильных аккумуляторов 12 В.
17	Клемма отрицательного полюса цепи постоянного тока.	Подключение потребителей постоянного тока 12 В, зарядка кислотных автомобильных аккумуляторов 12 В.
18	Автоматический выключатель постоянного тока.	Защита от перегрузки цепи постоянного тока 12 В.
20	Крышка воздушного фильтра.	Доступ для обслуживания системы фильтрации воздуха.
21	Клемма защитного заземления.	Защитное заземление электропроводящих корпусных деталей генератора.
22	Счетчик часов работы	Индикация времени работы
23	Сливная пробка масла	Слив масла из системы смазки
24	Шуп-пробка заливного отверстия масла	Заполнение системы смазки, измерение уровня масла.
25	Индикатор уровня	Индикация уровня топлива в баке
26	Рама	Несущие, защитные и транспортировочные элементы.
27	Индикатор низкого уровня масла*	Информирование о необходимости восстановления уровня масла

*Примечание. В некоторых модификациях не установлен.

5. Устройство и работа изделия.

5.1. Устройство и конструктивные особенности.

5.1.1. Изделие относится к классу генераторных установок переменного тока, приводимых в движение поршневыми двигателями внутреннего сгорания общего назначения. Генераторная установка состоит из поршневого двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и электрической машины (альтернатора), преобразующей механическую энергию в электрическую.

5.1.2. По конструктивной классификации и принципу работы двигатель относится к четырехтактным одноцилиндровым ДВС с верхним расположением клапанов и нижним расположением распределительного вала. ДВС имеет карбюраторную систему питания. Смазка осуществляется разбрзгиванием масла в картере. Пуск двигателя осуществляется с помощью ручного тросового стартера. В системе зажигания применяется магнето на маховике.

5.1.3. В качестве альтернатора используется генератор переменного тока с бесщеточной диодной системой возбуждения и феррорезонансной (конденсаторной) стабилизацией напряжения.

5.2. Установка генератора.

5.2.1. При установке следует выполнить все требования раздела 10: «Обеспечение требований безопасности».

5.3. Заполнение маслом системы смазки.

5.3.1. Вывинтить щуп поз. 24 (рис. 1) и залить в картер масло соответствующего типа (таблица 2 п. 8) до нижнего края горловины. Вставить чистый сухой щуп в горловину картера и вынуть его. Проверить уровень масла: граница смоченной области щупа должна располагаться между отметками минимального и максимального уровней.

Внимание! Модель генератора НТ1000L не оснащена блокировкой двигателя при пониженном уровне масла. Контролировать и восстанавливать уровень масла следует перед каждым запуском генератора. Работа при уровне масла ниже минимально допустимого приведет к преждевременному износу генератора.

Внимание! Не допускать попадания в картер посторонних предметов, жидкостей и загрязнений, для удаления перечисленного выше обратиться в специализированную мастерскую. Не допускать превышения уровня масла.

5.3.2. При выборе масла руководствоваться требованиями эксплуатационной документации и указаниями по применению конкретного типа масла его производителя. При работе в условиях, отличных от нормальных (таблица 1 п. 15) рекомендуется применять соответствующий тип сезонного масла в соответствии с рекомендациями производителя масла.

5.4. Заземление корпуса генератора.

При установке генератора следует подключить к резьбовой клемме поз. 21 (рис. 1) проводник заземляющего устройства, удовлетворяющего требованиям раздела 10: «Обеспечение требований безопасности».

5.5. Заправка топливом. Перед заправкой генератор остановить (п. 5.6).

5.5.1. В качестве топлива используется бензин марки АИ-92.

5.5.2. При заправке следует выполнить все требования раздела 10: «Обеспечение требований безопасности».

Внимание! Не хранить бензин до начала использования более 30 дней.

5.6. Пуск генератора.

5.6.1. Отключить все потребители от генератора, отсоединив разъемы на панели управления поз. 15, 16, 17 (рис. 1).

5.6.2. Открыть топливный кран поз. 1 (рис. 1), см. также рис. 3.

5.6.3. Перевести рычаг управления воздушной заслонкой поз. 9 (рис. 1) в крайнее левое положение при пуске холодного двигателя и в промежуточное положение при пуске прогретого двигателя.

5.6.4. Перевести выключатель двигателя поз. 10 (рис. 1) в отключенное положение «0».

5.6.5. Плавно вытянуть до упора трос ручного стартера за ручку поз. 2 (рис. 1) и вернуть в исходное положение см. также рис. 2.




Рис. 2.




Рис. 3.



Рис. 4.

5.6.6. Перевести выключатель двигателя поз. 10 (рис. 1) во включенное положение «1».

5.6.7. Придерживая генератор за раму, резко с интенсивным усилием вытянуть трос стартера до упора (рис. 2), повторив действие несколько раз при необходимости. Если двигатель не запускается, следует изменить положение рычага воздушной заслонки, сдвигая его вправо тем больше, чем выше температура двигателя и окружающего воздуха.

5.6.8. После прогрева двигателя в течение времени около 10–40 секунд, в зависимости от начальной температуры, перевести рычаг заслонки поз. 9 (рис. 1) в крайнее правое положение, если при этом двигатель работает неустойчиво вернуть рычаг заслонки поз. 9 в прежнее положение и обеспечить завершение прогрева.

5.6.9. Подключить к разъемам генератора потребители, соответствующие требованиям раздела 10: «Обеспечение требований безопасности». Полная (сумма активной и реактивной) мощность всех подключаемых потребителей в стационарном режиме не должна превышать значения номинальной мощности 1000 ВА. Не допускается длительное превышение номинальной мощности более, чем на 10% свыше номинального значения.

5.7. Остановка генератора.

5.7.1. При работающем генераторе отключить от разъемов поз. 15, 16, 17 (рис. 1) все потребители электроэнергии.

5.7.2. Перевести выключатель двигателя поз. 10 (рис. 1) в отключенное положение «0».

5.7.3. Закрыть топливный кран поз. 1 (рис. 1), см. также рис. 4.

5.8. Продолжительность работы генератора.

5.8.1. Максимальное время работы генератора без остановки составляет 4 часа. После истечения указанного времени непрерывной работы генератор следует остановить (п. 5.7). Повторный пуск генератора возможен только после его полного охлаждения до температуры окружающей среды.

5.8.2. **Внимание!** Не рекомендуется превышать установленную норму средней продолжительности работы генератора: 3 часа в день. Более интенсивная эксплуатация требует более частой замены смазочного масла и приводит к резкому сокращению срока службы изделия.

5.9. Особенности эксплуатации при пониженной температуре.

5.9.1. В случае эксплуатации генератора при температуре окружающей среды ниже 0°C рекомендуется перед запуском выдержать его в теплом помещении в течение времени, необходимого для прогрева всех его частей.

Внимание! Частые пуски и остановы генератора при наличии наледи в камерах двигателя и карбюраторе могут привести к преждевременному износу изделия.

6. Средства измерения и индикации, инструмент и принадлежности.

6.1. Наличие выходного напряжения цепи переменного тока отображается включением индикатора поз. 12 (рис. 1). Величина напряжения переменного тока контролируется вольтметром поз. 11 (рис. 1).

6.2. Причиной отсутствия напряжения при работающем генераторе может служить срабатывание автоматических выключателей защиты цепей от перегрузки поз. 13, 18 (рис. 1). В этом случае следует устранить причину перегрузки и нажать кнопку сброса соответствующего автоматического выключателя после его остывания.

6.3. Измерение напряжения цепи постоянного тока может быть произведено с помощью универсальных измерительных приборов, предусматривающих режим измерения соответствующей величины напряжения постоянного тока.

6.4. Для разрешенного данным руководством пользователю технического обслуживания применяются только универсальные инструменты и принадлежности, применение специальных приспособлений не требуется. Комплект необходимых инструментов и принадлежностей поставляется в соответствии с разделом 12 настоящего руководства.

7. Маркировка.

Маркировка содержит информацию:

- 1) Название, логотип и торговую марку;
- 2) Условное обозначение модели изделия, тип и общие сведения о двигателе;
- 3) Номинальную мощность в ед. «В • А», номинальную частоту переменного тока в ед. «Гц», напряжение переменного тока в ед. «В».
- 4) Дату изготовления и серийный номер.
- 5) Необходимые предупредительные и информационные надписи.

8. Упаковка.

8.1. Генераторные установки помещаются в упаковку в законсервированном для транспортировки и хранения виде. Топливо и смазочное масло полностью удалены.

8.2. Упаковка имеет средства защиты против попадания на изделие пыли и посторонних мелких частиц.

8.3. Упаковочный картон обладает достаточной для погрузки и транспортировки прочностью. Упаковка предусматривает средства защиты от вибрации, пыли и влажности воздуха до 80%.

8.4. Комплект документации, помещаемый внутри упаковки с изделием или передаваемый покупателю (заказчику) отдельно:

- отметка технического контроля,
- эксплуатационная документация в соответствии с разделом 12,
- комплектность упаковки.

8.5. Упаковочная маркировка и предупредительные надписи соответствуют ISO 780-1997.

9. Техническое обслуживание (ТО). Консервация.

9.1. Перечень операций необходимого технического обслуживания:

- проверка и восстановление уровня масла,
- проверка и замена свечи зажигания,
- обслуживание воздушного фильтра,
- обслуживание топливных фильтров бака и крана подачи бензина (в некоторых модификациях изделий фильтр крана может отсутствовать)
- замена масла.

9.2. Проверка и восстановление уровня масла.

Периодичность проведения: Перед каждым запуском или через каждые 4 часа работы в модификациях без системы аварийной блокировки двигателя при пониженном уровне масла и каждые 12 часов работы при наличии такой системы.




Рис. 5.




Рис. 6.

9.2.1. Вывинтить шуп-пробку поз. 24 (рис. 1) из горловины картера, см. также рис. 5. Опустить в горловину сухой, чистый шуп и вытащить его - край смоченной маслом области должен располагаться между отметками минимального и максимального допустимого уровней.

9.2.2. Залить в горловину масло до нижнего края заливного отверстия (рис. 6). Проверить уровень масла в соответствии с 9.2.1.

9.2.3. Ввинтить и затянуть шуп.

Внимание! Не допускать перелива масла. Пролитое масло собрать или нейтрализовать.

9.3. Проверка и замена свечи зажигания.

9.3.1. **Периодичность проведения проверки:** не реже, чем через каждые 50 часов работы или три месяца. **Периодичность проведения плановой замены:** не реже, чем через каждые 100 часов работы или шесть месяцев.

9.3.2. Снять высоковольтный провод поз. 3 (рис. 1) и вывинтить свечу поз. 4 из двигателя, используя свечной ключ 21 мм.

9.3.3. Допускается наличие тонкого светло-коричневого налета на поверхностях электродов и керамического изолятора. Допускается небольшое количество темного масляного нагара на торце свечи, обращенном в камеру сгорания при работе. Систематическое появление на электродах и изоляторе большого количества темных отложений свидетельствует о серьезных нарушениях в работе двигателя или несоответствующем качестве применяемых бензина и масла, при обнаружении подобного прекратить эксплуатацию и обратиться в сервисный центр за консультацией и диагностикой. В случае, если установлено, что причиной отложений является неудовлетворительное качество расходных материалов или обнаружены признаки незначительной эрозии электродов, допускается дальнейшая эксплуатация свечи после механической и химической очистки электродов и изолятора.

9.3.4. Рекомендуется проверить величину межэлектродного зазора, которая должна быть около 0.7...0.8 мм (рис. 11). При существенном отличии измеренной величины зазора указанным требованиям заменить свечу. Регулировку зазора подгибанием бокового электрода производить только в случае крайней необходимости.

9.3.5. Свеча (номер по каталогу: EG-M152-H05) заменяется новой того же типа или полным аналогом (таблица 2, п. 7) во всех случаях обнаружения трещин, сколов, раковин и других дефектов на ее поверхности.

9.3.5. Периодическая замена свечи зажигания (номер по каталогу: EG-M152-H05) производится каждые 100 часов новой того же типа или полным аналогом (таблица 2, п. 7) независимо от ее состояния.




Рис. 11.

9.3.6. Установить свечу в двигатель, завернув ее до упора от руки, затем затянув ключом на 180° для новой, и на 90° для использованной ранее. Установить высоковольтный провод на центральный электрод свечи.

9.3.7. При каждом обслуживании рекомендуется очищать от загрязнений поверхность высоковольтного провода поз. 3 (рис. 1).

9.4. Обслуживание воздушного фильтра.

9.4.1. **Периодичность проведения:** не реже, чем через каждые 50 часов работы или три месяца. В особых условиях повышенной запыленности увеличение частоты обслуживания определяется в зависимости от конкретной ситуации.

9.4.2. Демонтировать крышку поз. 20 на рис. 1 (поз. 2 на рис. 7). При отделении крышки от корпуса не повредить уплотнение. Снять фильтрующий элемент поз. 3 (рис. 7).

9.4.3. Промыть фильтрующий элемент водным раствором любого бытового моющего средства. Промыть элемент в чистой воде и высушить его. Полностью погрузить фильтрующий элемент в применяемое смазочное масло. Аккуратно отжать излишки масла, не перекручивая элемент. При наличии излишков масла в фильтрующем элементе возможно появление темного выхлопа в первое после обслуживания время работы.

9.4.4. При обнаружении любых дефектов фильтрующий элемент поз. 3 (рис. 7) заменить новым оригинальным (номер по каталогу: EG-M152-E03).

9.4.5. Поместить фильтрующий элемент на штатное место, установить крышку.

9.4.6. **Внимание!** Не запускать двигатель с демонтированным воздушным фильтрующим элементом.

9.5. Обслуживание фильтров системы питания.

9.5.1. **Периодичность проведения:** не реже, чем через каждые 100 часов работы или три месяца.

9.5.2. Снять крышку бензобака поз. 4 (рис. 8) и колпачок крана подачи бензина поз. 19 (рис. 8), стараясь не повредить уплотнения. Слив остатки топлива во вспомогательную емкость.

9.5.3. Удалить загрязнения с фильтров поз. 18 и поз. 4 (рис. 8) промыванием в легком растворителе (типа №646) и продувкой. Высушить фильтры и установить их на место.

9.5.4. При обнаружении любых дефектов фильтрующие элементы заменить новыми оригинальными (номера по каталогу поз. 4 и 18: GG-M100-K04 и GG-M100-K18, соответственно).

9.5.5. **Внимание!** После заправки убедиться в отсутствии утечек топлива из системы питания. Не запускать двигатель с демонтированными топливными фильтрами. Особое внимание обратить на топ-




Рис. 7

ливный шланг поз. 2 (рис. 8).

9.6. Замена масла.

Периодичность проведения: каждые 50 часов работы или 6 месяцев, а также один раз после обкатки через первые 10 часов работы.

9.6.1. На прогретом до рабочей температуры двигателе вывинтить пробку для слива масла поз. 23 (рис. 1), см. также рис. 5., поместив под сливным отверстием вспомогательную емкость. После прекращения истечения масла установить пробку на штатное место и затянуть. Залить масло в горловину, удалив шуп поз. 24 (рис. 1), см. также рис. 6, до нижнего края заливного отверстия (рис. 6). Проверить уровень в соответствии с п. 9.2.

Внимание! Не производить самостоятельно промывку системы смазки. В случае возникновения подозрений на повышенный уровень загрязнения обратиться в соответствующий авторизованный сервисный центр.

9.7. Консервация генератора.

9.7.1. Консервация проводится во всех случаях, когда предполагается перерыв в использовании генератора в течение 3-х месяцев и более. Одновременно с консервацией провести техническое обслуживание, предусмотренное пунктами 9.2...9.6 данного руководства.

9.7.2. Удалить или полностью выработать имеющуюся в баке топливную смесь. Слив производить, сняв колпачок поз. 19 (рис. 8) крана подачи топлива.

9.7.3. Слив топливо из поплавковой камеры карбюратора, вывинтив пробку поз. 17 (рис. 9). После слива установить пробку поз. 17 на место и затянуть.

9.7.4. В модификациях, в которых отсутствует винт слива, бензин сливать, вывинтив болт поз. 17 крепления поплавковой камеры поз. 15, придерживая камеру поз. 6.

9.7.5. Вывинтить свечу зажигания, залить в камеру сгорания 2 мл смазочного масла, провернуть стартер, установить свечу на штатное место, присоединить высоковольтный провод.

9.7.6. Залить 50..100 мл смазочного масла в топливный бак и равномерно распределить его внутри, наклоняя генератор.

9.7.7. Рекомендуется нанести на поверхности корпусных и несущих деталей генератора консервирующую смазку любого типа, специально предназначеннную для подобных целей.

9.7.8. Хранить законсервированный генератор следует в заводской или аналогичной упаковке с соблюдением требований раздела 11 данного руководства.



9.7.9. Перед использованием генератора после длительного хранения провести техническое обслуживание, предусмотренное пунктами 9.2...9.6 данного руководства, и промыть бак чистым бензином АИ-92.

9.7.10. По мере истечения соответствующих календарных сроков производить ТО в соответствии с п. 9.8.

9.8. График проведения минимально необходимого планового технического обслуживания при нормальных условиях (Таблица 4).

Внимание! Корректировка графика минимально необходимого и полного технического обслуживания и проверок производится пользователем в случае эксплуатации изделия в условиях и режимах, отличных от нормированных данным руководством, на основании особых рекомендаций, разрабатываемых предприятием-изготовителем в каждом конкретном случае по согласованному с авторизованным сервисным центром запросу. **Периодичность проведения ТО определя-**

Рис. 9



11

HT1000L

HT1000L

12

ется в часах работы или календарным сроком в зависимости от очередности истечения отдельно для каждого вида ТО. Допускается проведения планового ТО до истечения установленных максимальных сроков с сохранением периодичности последующих мероприятий.

Таблица 4.

Вид ТО	Период каждого пуска	Наработка, часов			Календарный период, месяцев		
		10 (обкатка), один раз	50	100	500	3	6
1) Уровень масла (п. 9.2)	+	+					
2) Проверка свечи зажигания (п. 9.3)		+	+			+	
3) Замена свечи зажигания (п. 9.3)				+			+
4) Воздушный фильтр (п. 9.4)			+			+	
5) Топливные фильтры (п. 9.5)				+		+	
6) **Замена масла (п. 9.6)		+	+				+
7) Утечка масла и топлива.	+						
8) *Полные диагностика и техническое обслуживание, проверка и регулировка параметров и режимов работы					+		+

*Внимание! Проводится только авторизованным организацией-продавцом сервисным центром в соответствии с п. 13, а также руководством по техническому обслуживанию и ремонту.

**Внимание! Может проводиться авторизованным организацией-продавцом сервисным центром в соответствии с п. 13.1.

10. Обеспечение требований безопасности.

10.1. Обеспечение общих требований безопасности и работоспособности.

10.1.1. Генератор должен быть установлен вне закрытых помещений в месте, где предусмотрена защита от атмосферных осадков и воздействия прямого солнечного света.

Внимание! Эксплуатация генератора в замкнутых помещениях категорически запрещается из-за токсичности продуктов выхлопа.

10.1.2. В качестве опоры для установки следует использовать твердую неподвижную горизонтальную поверхность без возвышений, удовлетворяющую также требованиям пп. 10.2, 10.3. При установке необходимо обеспечить наличие свободного пространства не менее 1-го метра с каждой из сторон генератора для свободной циркуляции воздуха и исключения теплопередачи от генератора к окружающим предметам. Особое внимание обратить на отсутствие со стороны выпускного отверстия глушителя поз. 8. (рис. 1) предметов, повреждаемых или способных стать источниками опасности при перегреве от горячего выхлопа. Исключить возможность попадания любых предметов или загрязнений на вентиляционные отверстия системы охлаждения работающего генератора.

10.1.3. Параметры окружающей среды должны удовлетворять установленным в п. 3 (таблица 1, п. 15) нормам.

10.1.4. Следует исключить доступ к генератору со стороны детей и посторонних лиц, а также людей, не знакомых с правилами эксплуатации и безопасности.

10.1.5. Не ремонтировать неисправный генератор самостоятельно.

10.1.6. Хранить бензин и смазочное масло следует в специальных канистрах. При заправке избегать попадания топлива и масла на любые части тела, не вдыхать пары бензина. В случае перелива или утечек топлива при заправке пролитое топливо следует собрать или нейтрализовать. После заправки плотно закрыть крышку бака и убедиться в отсутствии утечек из системы питания.

10.1.7. Не допускается эксплуатация генератора при утечках масла из системы смазки. При заполнении системы смазки не допускать перелива. Пролитое масло собрать или нейтрализовать. После каждого обслуживания системы смазки убедиться в отсутствии утечек при работе генератора.

10.2. Обеспечение требований пожарной безопасности.

10.2.1. Исключить появление вблизи генератора источников пламени и тлеющего горения. Не курить около генератора!

10.2.2. Не хранить вблизи генератора взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и горючие материалы.

10.2.3. Не размещать и не эксплуатировать генератор во взрывоопасной среде.

10.2.4. Обеспечить оперативную доступность первичных средств пожаротушения около места установки генератора.

10.3. Обеспечение требований электробезопасности.

10.3.1. Изделие относится к автономным передвижным источникам питания электроэнергии. Его конструкция предусматривает подключение только электроприемников, относящихся к классу переносных, которые могут находиться в руках пользователя при эксплуатации.

10.3.2. Электрическая сеть подключения потребителей относится к системе с изолированной нейтралью (IT), предусматривающей защитное заземление открытых электропроводящих частей корпуса.

10.3.3. Защитное заземление должно иметь сопротивление не более 4-х Ом. Практически это требование может быть реализовано следующими способами:

-подключение к помещенным во влажные слои грунта предметам из оцинкованной стали, стали без покрытия или меди, размеры которых могут быть: стержень диаметром 15 мм и длиной 1.5 м, лист 1×1.5 м,

-подключение к находящимся в земле объектам, кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных сред, центрального отопления и канализации,

-подключение к существующему контуру защитного заземления.

10.3.4. Конструкция генератора не предусматривает подключение к сетям с глухозаземленной нейтралью, используемым для стационарных электроустановок.

10.3.5. Подключаемые потребители должны иметь (рис. 10):

- проводник защитного заземления, проходящий в кабеле подключения, при наличии открытых электропроводящих частей корпуса,

- двойную изоляцию всех частей проводящего корпуса при отсутствии проводника заземления в кабеле подключения,

- собственный заземляющий проводник, независимо подключенный к существующему заземлителю, при наличии открытых электропроводящих частей корпуса и отсутствии проводника заземления в кабеле




Рис. 10.



подключения.

10.3.6. В качестве мер дополнительной безопасности рекомендуется применять вилки и удлинители с УЗО (АВДТ) на 30 мА.

10.3.7. Во время работы генератора его клемма защитного заземления поз. 21 (рис. 1) должна быть постоянно подключена к заземлителю, любого из указанных в п. 10.3.3 типов.

10.3.8. Не подключать генератор к любым другим источникам электропитания переменного тока. Цель постоянного тока предназначена для заряда кислотных автомобильных аккумуляторов с номинальным напряжением 12 В.

11. Требования к транспортировке и хранению.

11.1. Транспортировка.

При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и любых перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям.

11.2. Хранение.

11.2.1. Хранение генераторов допускается в любом чистом, сухом помещении при предотвращении возможности попадания на изделие агрессивной среды и прямого солнечного света, температуре воздуха от 0 до +40°C и влажности воздуха до 80%. Изделие должно храниться в заводской упаковке.

11.2.2. Гарантийный срок хранения масляных уплотнений не менее 6-ти месяцев при нормальных условиях хранения и транспортировки.

12. Комплектность.

Наименование	Кол-во, ед.
Бензиновый электрогенератор НТ1000L.	1
Вилка разъема переменного тока "Euro" IP44.	1
Эксплуатационная документация	
Бензиновый электрогенератор НТ1000L.	1
Руководство по эксплуатации. Паспорт. Формуляр.	1
Бензиновый электрогенератор НТ1000L.	1
Каталог запасных частей.	

Инструменты и принадлежности.

Поставляются с изделием при наличии согласованных с поставщиком требований заказчика.

Комплект инструментов и принадлежностей.	1

13. Гарантийные обязательства.

Внимание! Генератор НТ1000L не оснащен системой автоматической блокировки двигателя при пониженном уровне масла.

В качестве средств объективного контроля общего времени работы применяется счетчик часов поз. 22 (рис. 1). Практический срок службы изделия существенно зависит от совокупности факторов, основные среди которых: типы и качество применяемых бензина и смазочного масла, регулярность технического обслуживания, степень загруженности выходной цепи, частота запусков и остановов, частота включений потребителей с высокой кратностью пускового тока, температура окружающей среды и заполненность воздуха.

13.1. Гарантийный срок эксплуатации генератора устанавливается в размере 36-ти календарных месяцев со дня продажи или 3300 часов работы, в зависимости от очередности истечения, **только в случае проведения полного технического обслуживания в авторизованном Продавцом сервисном центре**. Свидетельством установленной между Покупателем и сервисным центром договоренности о полном техническом обслуживании является соответствующая отметка в гарантийном талоне и формуляре п. 17. **При отсутствии указанной отметки изделие снимается с фирменной гарантии и гарантийный срок эксплуатации устанавливается в соответствии с п. 13.2.**

13.2. При отсутствии в гарантийных талонах отметки о техническом обслуживании гарантийный срок эксплуатации генератора устанавливается в размере

6-ти календарных месяцев со дня продажи или 500 часов работы, в зависимости от очередности истечения, **только в случае проведения необходимого технического обслуживания Покупателем самостоятельно в объеме, указанном в пп. 9.2..9.6.**

Критерием преждевременного отказа генератора по вине изготавителя при техническом обслуживании вне авторизованного сервисного центра служит выявленная экспертизой технического состояния неодинаковая степень изношенности различных подвижных частей. Общий равномерный износ значительной части механических узлов и деталей, обнаруженный в ходе экспертизы технического состояния неисправного изделия, предъявленного пользователем до истечения календарного 6-ти месячного гарантийного срока, является следствием нарушения требований руководства по эксплуатации и основанием для отказа от выполнения гарантийных обязательств.

13.3. Гарантийный срок хранения устанавливается 9 месяцев со дня изготовления.

13.4. Безвозмездный ремонт или замена изделия в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

13.5. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям СТП НТР/001-2006 и соответствующей эксплуатационной документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации и технического обслуживания, хранения и транспортирования.

13.6. В пределах срока, указанного в пп. 13.1, 13.2, Покупатель имеет право предъявить претензии по приобретенным изделиям при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений изделия;
- сохранность пломб и защитных наклеек;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации;
- наличие Паспорта изделия с подписью Покупателя;
- наличие кассового и товарного чеков;
- соответствие серийного номера изделия номеру гарантийного талона;
- отсутствие следов неквалифицированного ремонта.

13.7. Гарантийные обязательства Продавца не распространяются на случаи повреждения изделия вследствие попадания в него посторонних предметов, насекомых и жидкостей, а также несоблюдения Покупателем условий эксплуатации изделия, и мер безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией.

13.8. При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей изделия, в течение срока, указанного в пп. 13.1, 13.2, он должен проинформировать об этом Продавца (телеграмма, заказное письмо, телефонограмма, факсимильное сообщение) и предоставить изделие Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки - две недели. В случае обоснованности претензии Продавец обязуется за свой счет осуществить ремонт изделия или его замену. Транспортировка изделия для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счет Покупателя.

13.9. В том случае, если неисправность изделия вызвана нарушением условий его эксплуатации или Покупателем нарушены условия, предусмотренные п. 13.6, Продавец с согласия Покупателя вправе осуществить ремонт изделия за отдельную плату.

13.10. На Продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

Справки по всем вопросам, связанным с гарантийными обязательствами по тел. (495) 318-0900, 318-1391, 318-1893, факс: 318-0557.

13.11. В случаях, не рассмотренных в данной эксплуатационной документации, следует руководствоваться действующим законодательством.

14. Свидетельство о приемке.

Изделие, модель: _____, с серийным номером _____
изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями стандартов, действующей технической документацией, соответствует СТП НТР/001-2006 и признано годным для эксплуатации.

Проверил

MPI

Личная подпись

Расшифровка подписи

Год, число, месяц

Руководитель предприятия

MPI

Личная подпись

Расшифровка подписи

Год, число, месяц

Покупатель (Заказчик)

MTI

Личная подпись

Расшифровка подписи

Год, число, месяц

15. Сведения о рекламациях.

15.1. При отказе в работе или неисправности изделия в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен технически обоснованный акт о необходимости ремонта и отправки его в авторизованный сервисный центр с указанием наименования изделия, его номера, даты выпуска, характера дефекта и возможных причин его возникновения.

15.2. Отказавшие изделия с актом направляются по адресу организации, осуществляющей гарантийное обслуживание. Перечень сервисных центров приведен в Приложении 2. Дополнительная информация о сервисных центрах предоставляется Продавцом.

16. Учет постановки на техническое обслуживание (ТО).

17. Учет планового технического обслуживания (ТО). Лист 1.

17.1. Календарные сроки ТО устанавливаются в соответствии с п. 9.8.

TO №	Наработка реальная, часов	Вид планового ТО																
		Наработка (не более), часов		Наработка свечи зажигания (п. 9.3)		Замена свечи зажигания (п. 9.3)		Обслуживание воздушного фильтра (п. 9.4)										
Отметка о проведении																		
(+)																		
Дата проведения																		
1	10																	
2	50																	
3	100																	
4	150																	
5	200																	



Учет планового технического обслуживания (ТО). Лист 2.

TO №	Наработка реальная, часов	Вид планового ТО																
		Наработка (не более), часов		Наработка свечи зажигания (п. 9.3)		Замена свечи зажигания (п. 9.3)		Обслуживание воздушного фильтра (п. 9.4)										
Отметка о проведении																		
(+)																		
Дата проведения																		
6	250																	
7	300																	
8	350																	
9	400																	
10	450																	

Учет планового технического обслуживания (ТО) . Лист 3.

TO №	Наработка реальная, часов	Наработка (не более), часов	Выд. планового ТО	Отметка о проведении (+)								Дата проведения	Отметка о проведении (Ф.И.О., подпись, штамп)
				1) Проверка свечи зажигания (п. 9.3) 2) Замена свечи зажигания (п. 9.3) 3) Обслуживание воздушного фильтра (п. 9.4) 4) Обслуживание топливных фильтров (п. 9.5) 5) Замена масла (п. 9.6) 6) Утечка масла и топлива. 8) Полные диагностика и техни- ческое обслуживание, проверка и регулировка параметров и режимов работы									
11	500												МП
12	550												МП
13	600												МП
14	650												МП
15	700												МП



Учет планового технического обслуживания (ТО) . Лист 4.


TO №	Наработка реальная, часов	Наработка (не более), часов	Выд. планового ТО	Отметка о проведении (+)								Дата проведения	Отметка о проведении (Ф.И.О., подпись, штамп)
				1) Проверка свечи зажигания (п. 9.3) 2) Замена свечи зажигания (п. 9.3) 3) Обслуживание воздушного фильтра (п. 9.4) 4) Обслуживание топливных фильтров (п. 9.5) 5) Замена масла (п. 9.6) 6) Утечка масла и топлива. 8) Полные диагностика и техни- ческое обслуживание, проверка и регулировка параметров и режимов работы									
16	750												МП
17	800												МП
18	850												МП
19	900												МП
20	950												МП
21	1000												МП



18. Внеплановые работы при эксплуатации.

18.1. В данном формуляре учитываются все внеплановые работы и ремонты, а также периодические ТО, проводимые на изделиях, снятых с авторизованного технического обслуживания или законсервированных для хранения.

Приложение 1.



Данный талон является гарантийным обязательством и договором между продавцом и покупателем на бесплатный гарантийный ремонт или техническое обслуживание изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов.

Соглашение сторон:

«Изделие проверялось в присутствии покупателя, исправно, укомплектовано, сохранена целостность внутреннего устройства. Всю необходимую мне для пользования данным изделием информацию и руководство на русском языке от продавца получил, с условиями гарантии ознакомлен, правильность заполнения данного руководства и гарантийных талонов проверил».

Наличие договора о техническом обслуживании (дата, №)

Корешок талона № 1.

На гарантийный ремонт и техническое обслуживание

Изделие, модель

Заводской номер _____
Дата выпуска « ____ » 200 г.
Дата приемки « ____ » 200 г.

Дата продажи «__» 200 г.
Предприятие торговли _____
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)

Организация-исполнитель
(наименование предприятия и его адрес)

Изъят « » 200 г

-----Линия отреза-----

Талон № 1.

На гарантийный ремонт и техническое обслуживание

Изделие, модель

Заволжский номер

Дата выпуска «__» 200 г.
Дата продажи «__» 200 г.

Название предприятия ГОРГЕОДИЛ
(наименование предприятия и его а

Выполнены работы

Исполнитель (фамилия, имя, отчество)

Подпись покупателя и его контактная информация

Организация-исполнитель
(наименование предприятия и его адрес)

Штамп организации-исполнителя

должность и подпись руководителя организации-исполнителя выполнившего ремонт

HT1000L

A small portable generator unit with a black frame and a control panel featuring a digital display and several buttons.

Данный талон является гарантийным обязательством и договором между продавцом и покупателем на бесплатный гарантийный ремонт или техническое обслуживание изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов.

Соглашение сторон:

«Изделие проверялось в присутствии покупателя, исправно, укомплектовано, сохранена целостность внутреннего устройства. Всю необходимую мне для пользования данным изделием информацию и руководство на русском языке от продавца получил, с условиями гарантии ознакомлен, правильность заполнения данного руководства и гарантийных талонов проверил».

Наличие договора о техническом обслуживании (дата, №)

Корешок талона № 2

На гарантийный ремонт и техническое обслуживание

Изделие, модель

Заводской номер _____
Дата выпуска « ____ » 200 г
Дата продажи « ____ » 200 г

дата продажи «__» _____. 200 г.
Предприятие торговли _____
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)

**Организация-исполнитель
(наименование предприятия и его адрес)**

Изъят « » 200 г

Таблица № 2

на гарантитилен ремонт и тек-

Любопытно, подсчитав

Дата выпуска «__» 200 г
Дата продажи «__» 200 г
Продан предприятием торговли
(наименование предприятия и его адрес)

Editorial The editor's role in the journal is to facilitate the communication of research findings and to promote the development of the field.

Digitized by srujanika@gmail.com

Исполнитель (фамилия, имя, отчество)

Подпись покупателя и его контактная информация

**Организация-исполнитель
(наименование предприятия и его адрес)**

должность и подпись руководителя организации-исполнителя

HT1000L

HT1000

Данный талон является гарантийным обязательством и договором между продавцом и покупателем на бесплатный гарантийный ремонт или техническое обслуживание изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов.

Соглашение сторон:

«Изделие проверялось в присутствии покупателя, исправно, укомплектовано, сохранена целостность внутреннего устройства. Всю необходимую мне для пользования данным изделием информацию и руководство на русском языке от продавца получил, с условиями гарантии ознакомлен, правильность заполнения данного руководства и гарантийных талонов проверил».

Наличие договора о техническом обслуживании (дата, №)

Корешок талона № 3.
На гарантийный ремонт и техническое обслуживание

Изделие, модель _____

Заводской номер _____
Дата выпуска «____» 200 г.
Дата продажи «____» 200 г.
Предприятие торговли _____
Исполнитель (фамилия, имя, отчество) _____

Организация-исполнитель
(наименование предприятия и его адрес)

Изъят « » 200 г.

-----Линия отреза-----

Талон № 3.

На гарантийный ремонт и техническое обслуживание

Изделие, модель

Заводской номер

Дата выпуска «__» 200 г.
Дата продажи «__» 200 г.
Продан предприятием торговли
(наименование предприятия и его адрес)

Подпись продавца и штамп магазина

Выполнены работы

Исполнитель (фамилия, имя, отчество)

Подпись покупателя и его контактная информация

Организация-исполнитель
(наименование предприятия и его адрес)

ШТАМП, ОРГАНИЗУЮЩИЙ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

должность и подпись руководителя организации-исполнителя, выполнившего ремонт

HT1000L



